

INFORMATIONS GENERALES

Identifiant ouvrage : RU_TAN_002

Lever réalisé le : 14-03-2019

Auteur de la fiche : BM

Type de tampon : Verrouillé

Domaine : public

Matériau du regard : Béton préfabriqué

Accessibilité : Regard visitable

Profondeur du radier : 1.73 m

COORDONNEES

Source topo : Lever CCPF

X Lambert 93 = 1012993.9

Y Lambert 93 = 6284453.14

Z tampon = 377.7 mNGF

Z fil d'eau aval = 375.97 mNGF

ETAT DU REGARD

Tampon : Bon état

Cheminée : Bon état

Echelle : Absence d'échelle

Cunette : Bon état

ANOMALIES EVENTUELLES

Dépôts : oui Stagnation : non

Infiltration : non Eaux claires : non

Racines : non Traces de mise en charge : non

PHOTOGRAPHIE



VUE EN PLAN 1/1500ème



CARACTERISTIQUES DES CANALISATIONS

Diamètre aval : 200 mm

Matériau de la canalisation aval : PVC

Nombre de branches amont : 1

COMMENTAIRES

Schéma du regard

